



**NORĀDĪJUMI:**

SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU, NOSLĒGARMATŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPLĒŠANĀS TRAUKA IZVIETOŠĀNU SILTUMPUNKTĀ PRECIZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTĀ PRINCIPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.  
 ATGAIŠOŠĀI NEPIECIEŠĀMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMVEGĻA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.  
 ESMU  $\sigma$  - TEMPERATŪRAS SENSORS.

SILTUMTĪKĻU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELTNIEKU IELAS RAJONĀ				14/2008	
				SM	
				Stādīja	Lapa
				TP	31
BRĪVĪBAS IELA 286v					
Pārbaudīja	A.Karļevica				
Izstrādāja	A.Stakens				
SILTUMVEGĻA PRINCIPĀLĀ SHĒMA.				SIA "Bek - Konsult"	