



NORĀDĪJUMI:

SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU, NOSĒĢARMĀTŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPĒŠĀNĀS TRAIKA IZVIETOŠĀNU SILTUMPUNKTĀ PRECĪZĒT MONTĀŽAS GATĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTA PRINCĪPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
 ATGAIŠOŠĀI NEPIECIEŠĀMO ARMĀTŪRU IZVIETOT SILTUMMEZĢĻA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
 ESHU - TEMPERĀTŪRAS SENSORS.

SILTUMTĪKĻU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELTNIEKU IELAS RAJONĀ				14/2008	
				SM	
CELTNIEKU IELA 11a				Stādīja	Lapa
				TP	13
Pārbaudīja	A.Karļevica	SILTUMMEZĢĻA PRINCĪPĀLĀ SHĒMA.	SIA "Bek - Konsult"		
Izstrādāja	A.Stakens				