



NORĀDĪJUMI:
 SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU, NOSĒĢARMATŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPLĒŠANĀS TRAUKA IZVIETOŠĀNU SILTUMPUNKTĀ PRECIZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTĀ PRINCIPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
 ATGAIŠOŠĀNI NEPIECIEŠĀMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZĢLA AUGŠTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
 ESMU ϕ - TEMPERĀTURAS SENSORS.

SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELĒTNIĒKU IELAS RAJONĀ				14/2008	
				SM	
CELĒTNIĒKU IELA 13				Stādīja	Lapa
SILTUMMEZĢLA PRINCIPĀLĀ SHĒMA.				TP	15
Pārbaudīja	A.Karļevica				
Izstrādāja	A.Stakens				