



**NORĀDĪJUMI:**

SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU, NOLĒGARMATŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPLĒŠANĒS TRAUKA IZVIETOŠANU SILTUMPUNKTĀ PRECĪZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTĀ PRINCĪPĀLĒS SHĒMAS PRĀSĪBAS.  
 ATGAISOŠANĀI NEPIECIEŠAMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZGLA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZENĀKAJOS PUNKTOS.  
 ESMU  $\nabla$  - TEMPERĀTURAS SENSORS.

<b>SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELTNIEKU IELAS RAJONĀ</b>				14/2008	
				SM	
CELTNIEKU IELA 15				Stādīja	Lapa
				TP	17
Pārbaudīja	A.Karļevica	SILTUMMEZGLA PRINCĪPĀLĀ SHĒMA.	SIA "Bek - Konsult"		
Izstrādāja	A.Stakens				