



NORĀDĪJUMI:

SILTUMTEHNISKO IERĀRTU, NOĻĒGARMATŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPLĒŠANĀS TRAIKA IZVIETOŠĀNU SILTUMPUNKTĀ PRECĪZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTA PRINCĪPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
 ATGAISOŠĀJAI NEPIECIEŠĀMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZGLA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
 ESMU - TEMPERĀTŪRAS SENSORS.

SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELTNIEKU IELAS RAJONĀ				14/2008	
				SM	
CELTNIEKU IELA 17				Stādīja	Lapas
Pārbaudīja	A.Karļevica			TP	19
Izstrādāja	A.Stakens			SILTUMMEZGLA PRINCĪPĀLĀ SHĒMA.	
				SIA "Bek - Konsult"	