



**NORĀDĪJUMI:**  
 SILTUMTEHNISKO IERĀKTU, NOSLĒGARMATŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPLĒŠANĀS TRAUKA IZVIETOŠĀNU SILTUMPUNKTĀ PRECĪZĒT MONTAŽAS GATĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTA PRINCIPĀLĀS SHĒMAS PRAŠĪBAS.  
 ATGAIŠOŠĀI NEPIECIEŠĀMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZGLA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.  
 ESMU - TEMPERATŪRAS SENSORS.

<b>SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELĒTNIĒKU IELAS RAJONĀ</b>				14/2008	
				SM	
CELĒTNIĒKU IELA 19-1				Stādīja	Lapa
SILTUMMEZGLA PRINCIPĀLĀ SHĒMA.				TP	21
Pārbaudīja	A.Karļevica			SIA "Bek - Konsult"	
Izstrādāja	A.Stakens				