



NORĀDĪDUMI:

SILTUMTEHNISKO IERĀTU, NOSĒĢARMĀTĀS, SKAITĪTĀJU UN IZPĒŠANĀS TRAIKA IZVIETOŠĀNU SILTUMPUNKTĀ PRECĪZĒT MONTĀŽAS GATĒ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTĀ PRINCIPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
 ATGAIŠOŠĀI NEPIECIEŠĀMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZGLA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
 ESNU - TEMPERATŪRAS SENSORES.

SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELŅNIĒKU IELAS RAJONĀ				14/2008	
				SM	
				Stādīja	Lapa
				TP	25
Pārbaudīja	A.Karļevica		CELŅNIĒKU IELA 21		
Izstrādāja	A.Stakens		SILTUMMEZGLA PRINCIPĀLĀ SHĒMA.		
				SIA "Bek - Konsult"	