



NORĀDĪJUMI:

SILTUMTEHNISKO IZĀRTU, NOSĒĢARMATŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPLEŠNĪES TRAIKA IZVIETOŠANU SILTUMPUNKTĀ PRECĪZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTA PRINCĪPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
 ATGAISOŠĀI NEPIECIEŠĀMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZĢLA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
 ESMU - TEMPERATŪRAS SENSOŠRS.

SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELTNIEKU IELAS RAJONĀ				14/2008	
				SM	
CELTNIEKU IELA 3				Stādija	Lapa
				TP	3
Pārbaudīja	A.Karļevica			SILTUMMEZĢLA PRINCĪPĀLĀ SHĒMA.	
Izstrādāja	A.Stakens			SIA "Bek - Konsult"	