



PRIVATIZĒJAMĀIS SIA JK NAMU PĀRVALDE

Reģistrācijas numurs 45403000484

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV – 5201

tālrunis/fakss – 65231206, elektroniskais pasts: info@jknplv

Jēkabpilī

22.08.2014. Nr.1-17/52

Visiem pretendentiem

Par publisko iepirkumu
ar identifikācijas numuru: JKNP 2014/5

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumu par publiska iepirkuma - „Individuālo siltummezglu ierīkošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jēkabpilī, Celtnieku ielā Nr.3, Nr.5c, Nr.7, Nr.11a, Nr.13, Nr.15, Nr.17/17a, Nr.19-1, Nr.19-2, Nr.21, Brīvības ielā Nr.286a, Nr.286v”, identifikācijas numurs JKNP 2014/5 – nolikumu, izskatījusi to un sniedz Jums atbildi.

1. Jautājums:

Ir radies tehniska rakstura jautājums par publiskā iepirkuma “Individuālo siltummezglu ierīkošana daudzdzīvokļu namos Jēkabpilī...” Principiālajās shēmās ir attēloti spiediena starpības regulatori, savukārt tehniskās specifikācijas tabulā tie neparādās, šie regulatori nav nepieciešami, vai arī ir radusies kļūda un tehniskajās specifikācijās tie nav iekļauti?

Atbilde:

Principiālajās shēmās attēlotie spiediena starpības regulatori nav nepieciešami, tāpēc tehniskajās specifikācijās tie nav iekļauti.

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A.Rutmanis