


Jēkabpilī

09.09.2022.


Par cenu aptaujas Nr. JKNP 2022/18-C tehniskās specifikācijas precizēšanu

07.09.2022. pretendents SIA DEPO DIY uzdeva jautājumu e-pastā:
“Lūdzu precizēt cenu aptaujas SIA JK Namu pārvalde „Elektroinstalācijas materiālu piegāde”; ID Nr. JKNP 2022/18-C; sekojošas pozīcijas:

1. Minētā pozīcija tiek ražota Krievijā un to nevar ievest Latvijā. Ekvivalents produkts netiek ražots Eiropas savienībā.

130	Slodzes slēdzis BP32II-35A70220 250A IEK, UI 690V; Ith 250A; 50Hz, Ue, V 400; AC-20V		gab
-----	--	--	-----

2. Prasītā pozīcija ir Krievijas ražojums un to nevar iepirkt. Lūdzu precizēt šo pozīciju.

154	Nozarspaile HEGEL Y739M 4-10mm2 1,5-2,5mm2		gab
-----	--	--	-----


3. Lūdzu precizēt šo pozīciju. Trūkst informācijas, lai varētu piedāvāt korektu preci.

204	16A - 250V, balta		gab
-----	-------------------	--	-----


Paldies! “

Izvērtējot Pretendenta norādīto informāciju par augstākminētajām tehniskās specifikācijas pozīcijām, **veikt grozījumus cenu aptaujas Nr. JKNP 2022/18-C „Elektroinstalācijas materiālu piegāde”, Nr. tehniskajā specifikācijā:**

1. Veikt korekcijas pozīcijai Nr.130:

130	Slodzes slēdzis 132kW 250A (AC-23) 30kA 3P ar rokturi Interpact INS250		gab
-----	--	--	-----

2. Veikt korekcijas pozīcijai Nr.154:

154	Nozarspaile KE61, 1P, 2,5-50 mm ²		gab
-----	--	--	-----

3. Veikt korekcijas pozīcijai Nr.204:

204	Kontaktligzda 16A - 250V, balta, z/a		gab
-----	--------------------------------------	--	-----

* Preces vizuālajam attēlam ir tikai informatīvs raksturs, lai Pretendentam būtu labāks priekšstats par pieprasāmo preci. Piedāvātajai prece nav obligāti jāsakrīt ar attēlu, kā arī nav obligāti jābūt tādām pašām ražotājam utt. Precēm jāatbilst aprakstam un noteiktajām funkcijām.